



**Sección SI 5  
Intervención de los bomberos**

<b>1.1.1 Aproximación a los edificios</b>		
anchura mínima libre	3,5m	
altura mínima libre	4,5m	
capacidad portante del vial	20kN/m <sup>2</sup>	
<b>1.1.2 Espacio de maniobra (fachadas de acceso)</b>		
anchura mínima libre	5m	
altura mínima libre	la del edificio	
separación del vehículo a la fachada (h 15-20m)	18m	
distancia máxima a acceso	35m	
pendiente máxima	10%	
resistencia al punzonamiento suelo	100kN (10t)	

N	Fase: Fecha:	Fase: Fecha:	Fase: Fecha:	Fase: Fecha:
	Fase: Fecha:	Fase: Fecha:	Fase: Fecha:	Fase: Fecha:

**MODIFICACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA  
EN EL ÁMBITO 1.3.01 "PORCELANAS BIDASOA-ZUBELZU", IRÚN**

416	MAYO 2010	APROXIMACIÓN A LOS EDIFICIOS CUMPLIMIENTO CTE DB-SI 5 ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN	Promotor: ELIZATXO S.A. MAAR ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P. Arquitectos: JAVIER MAYA ESTELA ARTECHE	<b>2.10</b>
	Escala: 1 / 1.000			