



Sección SI 5
Intervención de los bomberos

1.1.1 Aproximación a los edificios

anchura mínima libre	3,5m
altura mínima libre	4,5m
capacidad portante del vial	20kN/m2

1.1.2 Espacio de maniobra (fachadas de acceso)

anchura mínima libre	5m
altura mínima libre	la del edificio
separación del vehículo a la fachada (h<15m)	23m
distancia máxima a acceso	30m
pendiente máxima	10%
resistencia al punzonamiento suelo	100kN (10t)

Fase:	Fase:	Fase:	Fase:
Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:
Fase:	Fase:	Fase:	Fase:
Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA
EN EL ÁMBITO 1.3.01 PORCELANAS BIDASOA-ZUBELZU

416	JULIO 2008	APROXIMACIÓN A LOS EDIFICIOS CUMPLIMIENTO CTE DB-SI 5 ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN	Promotor: ELIZATXO S.A. Arquitectos: JAWER MAYA ESTELA ARTECHE	2.9
	Escala: 1/500			